



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по
Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003
Телефон: 8 (3952) 24-33-67; факс: 8 (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru
<http://38.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75080821, ОГРН 1053811066308
ИНН 3811087738 КПП 380801001

27.12.2023 № 38-00-09/87-8169-2023

На № _____ от _____

О направлении предписания об
устранении выявленных нарушений

Уважаемая Анжела Анатольевна!

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» от 10.03.2022 № 336 направляет в Ваш адрес предписание об устранении выявленных нарушений от 19.10.2023 года № 611, выданного по результатам профилактического визита в отношении МБОУ г. Иркутска СОШ № 18.

Приложение: предписание об устранении выявленных нарушений от 19.10.2023 года № 611 – 3 стр. в 1 экз.

Заместитель руководителя



М.В. Лужнов

Банщикова Екатерина Сергеевна
243985





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 28-19-91
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 611 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8 « 19 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области Банщиковой Екатериной Сергеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя
общеобразовательная школа № 18; юридический и фактический адрес: 664049, Иркутская область, г. Иркутск,
мкр. Юбилейный, д. 37

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) Во всех начальных классах, за исключением 1В и 4Б классов, не выдерживается нормируемая площадь на одного ребёнка, фактически 1,5 м² - 2,1 м²/обучающегося, тогда как нормируемая площадь должна составлять не менее 2,5 м² на 1 (одного) обучающегося при фронтальных формах занятий, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (копия плана комплектования МБОУ г. Иркутска СОШ № 18 на 01.10.2023, копия технического паспорта на здание, инвентарный № 2994).
- 2) В кабинете черчения (№ 14) учебная доска не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 1).
- 3) В кабинетах начального блока № 26, № 27, № 34, предназначенных для пребывания детей, отсутствуют термометры, что не позволяет осуществлять контроль температуры воздуха, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 4) В санитарных узлах для мальчиков, расположенных на 2-м этаже начального блока и на 2-м этаже старшего блока, кабины, в которых установлены унитазы, не оборудованы дверями, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 2, № 3).
- 5) Во всех туалетных комнатах кабины оснащены мусорными вёдрами, а унитазы оснащены сиденьями, кроме 2-х туалетных комнат:
- туалетная комната для мальчиков, расположенная на 2-м этаже начального блока (на одном унитазе отсутствует сиденье);



- туалетная комната для мальчиков, расположенная на 2-м этаже старшего блока, что является нарушением и не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 2, № 3).

- 6) В кабинете физики (№ 13) демонстрационный стол установлен не на подиуме (подиум отсутствует), что является нарушением и не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (фото № 4, № 5).
- 7) Максимальная продолжительность перемен в учреждении составляет 15 минут, тогда как в норме после 2 или 3 урока продолжительность большой перемены должна составлять – 20-30 минут / вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая, что является нарушением и не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (расписание звонков и график питания на 1 четверть 2023-2024 учебного года).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Во всех начальных классах, за исключением 1В и 4Б классов, определить количество обучающихся исходя из расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м² при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
Срок устранения 01.09.2024г.
2. Обеспечить наличие дополнительных источников искусственного освещения над учебной доской в кабинете черчения в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 01.08.2024г.
3. В кабинетах начального блока № 26, № 27, № 34, предназначенных для пребывания детей, с целью контроля температуры воздуха обеспечить наличие термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 01.02.2024г.
4. На 2-м этаже начального блока и на 2-м этаже старшего блока в санитарных узлах для мальчиков обеспечить наличие дверей на кабинах, в которых установлены унитазы в соответствии с требованиями п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 01.06.2024г.
5. В туалетных комнатах для мальчиков, расположенных на 2-м этаже начального блока и на 2-м этаже старшего блока, обеспечить наличие в кабинах мусорных вёдер, а на унитазах обеспечить наличие сидений в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 01.06.2024г.
6. В кабинете физики (№ 13) обеспечить наличие подиума для демонстрационного стола в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 01.09.2024г.
7. Привести в соответствие продолжительность перемен после 2 и 3 уроков в 1-ю и 2-ю смены в соответствии с требованиями п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.
Срок устранения 15.01.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 18; юридический и фактический адрес: 664049, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 37



(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 304, телефон 8 (3952) 25-98-29, факс (3952) 28-19-91 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

(должность лица, составившего
предписание)

Е.С. Банщикова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 19 » 10 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

